

I. Результаты обследования.
Зона – Система информации и связи (на всех зонах)
ГБУ ДО ПО «СШ по хоккею»
Спортивно-развлекательный комплекс им. А.В. Кожевникова «Дизель-Арена»
г. Пенза, ул. Окружная, 163.

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объекта	
		Есть/Нет	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Визуальные средства (информационные стенды и таблички)	Нет	29-37	Нет замечаний			
1.2.	Визуальные средства	Есть	-	Отсутствует информационное табло «бегущая строка».	К, О, Г	Определить возможность и оборудовать информационное табло «бегущая строка» на каждом этаже здания.	ТР
1.3.	Визуальные средства	Есть	38	При входе на территорию отсутствует информация о движении по направлению к адаптированному входу в здание.	К, О, С, Г, У	Разместить информацию о движении по направлению к адаптированному входу в здание.	ТР
1.4.	Акустические средства	Есть	-	Отсутствует индукционная петля.	С, Г	Установить индукционную петлю.	ТР
1.5.	Тактильные средства	Есть	-	Отсутствуют тактильные разметки, таблички, наклейки для идентификации помещений.	С	Выполнить работы по установке тактильной разметки и наклеек.	ТР

1.6.	Тактильные средства	Есть	-	При входе в здание и каждого этажа отсутствует тактильная мнемосхема с интегрированной системой вызова помощи.	С	Предусмотреть выполнение мероприятий по установке тактильной мнемосхемы при входе в здание и каждого этажа.	ТР
------	---------------------	------	---	--	---	---	----

II. Заключение по зоне.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	ТР/Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается: ДП-В (доступно полностью всем); ДП-И (К, О, С, Г, У) (доступно полностью избирательно - указать категории инвалидов); ДЧ-В (доступно частично всем); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) (доступно частично избирательно - указать категории инвалидов); ДУ (доступно условно); ВНД (временно недоступно).

** - указывается: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.