

I. Результаты обследования.
Зона – Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
ГБУ ДО ПО «СШ по хоккею»
Спортивно-развлекательный комплекс им. А.В. Кожевникова «Дизель-Арена»
г. Пенза, ул. Окружная, 163.

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объекта	
		Есть/Нет	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Большая арена	Есть	-	Отсутствует индукционная система для слабослышащих.	С, Г	Установить индукционную систему для слабослышащих.	ТР
1.2.	Малая арена	Есть	-	Отсутствует индукционная система для слабослышащих.	С, Г	Установить индукционную систему для слабослышащих.	ТР
1.3.	Раздевалки	Есть	-	Специально приспособленные раздевалки для МГН отсутствуют.	К, О	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
1.4.	Медпункт	Нет	-	Замечаний нет.			
1.5.	Гардероб	Есть	23, 24	Высота прилавка в гардеробах – 120 см.	К	Выполнить мероприятия по определению зон прилавков в гардеробах в которых снизить высоту до 90 см.	ТР

II. Заключение по зоне.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	Текущий ремонт/ Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается: ДП-В (доступно полностью всем); ДП-И (К, О, С, Г, У) (доступно полностью избирательно - указать категории инвалидов); ДЧ-В (доступно частично всем); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) (доступно частично избирательно - указать категории инвалидов); ДУ (доступно условно); ВНД (временно недоступно).

** - указывается: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.